

y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: línea aérea de media tensión, centro de transformación y red de baja tensión Cruz del Gallo.

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

Expediente nº: SE-99/131.

Características principales: línea de 15 kV, media tensión aérea de 1650 metros de longitud sobre apoyos metálicos con origen entre apoyos AP500252 y AP500276 de la línea media tensión El Mulato con conductor LARL-78, en el término municipal de Garafía.

- Centro de transformación de 160 KVA tipo rural con teja; relación de transformación 15000/400-231 V.

- Red de baja tensión aérea trenzada de 1830 (1110 + 720) metros de longitud sobre postes de madera de 9 m y conductores RZ 0,6/1 kV 3 * 95 mm² Al + 54,6 alm. y 3 * 50 mm² Al + 54,6 alm.

Presupuesto: 14.942.659 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la citada documentación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de 1999.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 29.4.99), Juan Reta López.

3380 Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 9 de agosto de 1999, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Paso a subterráneo Parque Garajonay (fase 1ª), término municipal de Agulo (La Gomera).- Expte. nº SE-99/132.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966,

de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Paso a subterráneo Parque de Garajonay (1ª fase).

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Expediente nº: SE-99/132.

Características principales: Paso a subterráneo de línea media tensión 20 kV simple circuito entre apoyo derivación a la Palmita nº 1 y apoyo siguiente al anterior hacia CT Las Rosas nº 2; long. 163 m; conductor 3 (1 * 150) mm² Al 12/20 kV.

- Reforma línea media tensión aérea 20 kV; traslado de dos apoyos metálicos; conductores LA-78 y LA-30.

- Paso a subterráneo línea de baja tensión aérea trenzada; long. 220 m; conductor PVC 0,6/1 kV de 3 (1 * 150) + 1 * 70 mm² Cu.

Presupuesto: 11.748.282 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la citada documentación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de 1999.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 29.4.99), Juan Reta López.

3381 Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 9 de agosto de 1999, por el que se somete a información pública la autorización administrativa de la instalación eléctrica para Electrificación Caseríos Arece, Lomo Colorado y Aceradito, término municipal de Fasnia (Tenerife).- Expte. nº SE-99/133.

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Electrificación Caseríos de Arece, Lomo Colorado y Aceradito.

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Domicilio: calle Carlos J.R. Hamilton, s/n, Santa Cruz de Tenerife.

Expediente nº: SE-99/133.

Características principales: Línea de 20 kV, media tensión aérea sobre apoyos metálicos (2720 m) y apoyos de hormigón (107 m) con origen en la Línea Media Tensión SE Cataño-Guardia Civil y propia Línea Media Tensión en proyecto, respectivamente. Conductor desnudo LARL-78 y conductor aislado HZV 12/20 Kv 3 (1*150 KA1 + H16) + 50Ac.

- Centros de transformación de 100 KVA tipo prefabricado Ormabat; C403501 Lomo Apartadero y C403500 Arece; relación de transformación 20000/400 V.

- Redes de baja tensión aéreas sobre postes de hormigón y postes de madera en las zona Lomo Apartadero y Lomo las Vistas (5720 metros de longitud) y la zona Sector Arece y Lomo Las Ánimas (7040 metros de longitud); conductores RZ 0.6/1 kV Al 3 (1*150/95) mm² + 22ac - 3 (1*95) mm² + 54,6 alm - 3 (1*50) mm² + 54,6 alm.

Presupuesto: 48.141.116 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la citada documentación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de 1999.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 29.4.99), Juan Reta López.

3382 *Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 19 de agosto de 1999, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Paso a subterráneo LMT Socorro Tacoronte en la zona de Callejón de Miranda, término municipal de Tacoronte (Tenerife).- Expte. nº SE-99/117.*

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Paso a subterráneo LMT Socorro

Tacoronte en la zona de Callejón de Miranda, término municipal de Tacoronte.

Peticionario: Cía. Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Expediente nº: SE-99/117.

Características principales: extensión de red: línea subterránea de 3 x (1 x 150 mm²) de Al de 12/20 Kv de tensión de aislamiento; punto de conexión: apoyo AP400739 en línea.

Presupuesto: 3.920.153 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples I, calle La Marina, 29, planta 7ª, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de agosto de 1999.- El Director Territorial de Industria y Energía, p.s., el Director General de Industria y Energía (Orden de 29.4.99), Juan Reta López.

3383 *Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife.- Anuncio de 23 de agosto de 1999, por el que se somete a información pública el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Línea subterránea de alta tensión y Centro de Transformación C 600141, Mercado San Sebastián, término municipal de San Sebastián de La Gomera.- Expte. nº SE-99/118.*

Solicitada autorización administrativa ante esta Dirección Territorial de Industria y Energía de las instalaciones eléctricas que a continuación se describen y a los efectos previstos en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, y modificado por Decreto 26/1996, de 9 de febrero, se somete a información pública la siguiente instalación: Línea subterránea de alta tensión y Centro de Transformación C 600141, término municipal de San Sebastián de La Gomera.

Peticionario: Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco).

Expediente nº: SE-99/118.

Características principales: extensión de red: Línea subterránea de 3 x (1 x 150) mm² de Al, de 12/20 Kv de tensión de aislamiento, de 170 metros de longitud; punto de conexión: empalme en Avenida Colón